

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że w dniu 1 września 2008r. wpłynęło następujące zapytanie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *wykonanie elewacji zewnętrznej budynku KPPSP Błoniu ul. Lesznowska 20A*:

Proszę o potwierdzenie zastosowania do wykonania osłon dachu i daszków od spodu paneli aluminiowych typu ALUCOBOND w kolorze RAL 5009 (poz. 1 załączonego do SIWZ przedmiaru robót.

Pragnę bowiem poinformować, że materiał ten jest bardzo drogi, a jego pozyskanie w określonym kolorze w terminie przeznaczonym na realizację zadania jest niemożliwe, bowiem czas oczekiwania na dostawę tego materiału wynosi minimum 7 do 8 tygodni od chwili zamówienia.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informujemy, że zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rodzaju paneli, których parametry techniczne nie są gorsze od podanych w przedmiarze, z zachowaniem podanej kolorystyki.